

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора»
Управления делами Президента Российской Федерации
(ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора»)
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23
Телефон/факс: +7499-141-85-23; +7495-970-97-74; +7926-293-00-06
Адрес e-mail ИЛЦ: kreml-org@mail.ru
ИНН/КПП 7731027963/773101001 Р/счет 40501810600002000079 в
отделении I Москва УФК по г. Москве

АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440
Федеральной службы по аккредитации

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Испытательного
лабораторного центра ФГБУ
«Центр госсанэпиднадзора»
О.М. Чекумарев
«28» июня 2021 г.



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№07/69-389/ПР-21 от 28 июня 2021 г.**

- | | |
|---|--|
| 1. Наименование предприятия, организации (заявитель): | ООО «Сертификация продукции» (г. Владимир, мкр Коммунар, ул. Песочная, д. 4) для ООО «ВИВА» (Юридический адрес: 119421, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 111, корпус 1, этаж 3, помещение 26, офис 151, Российская Федерация) |
| 2. Место отбора: | 119421, г. Москва, пр-кт Ленинский, дом 111, корпус 1, этаж 3, помещение 26, офис 151, Российская Федерация
Заявка № 389/21 от 21 июня 2021 г. |
| 3. Наименование продукции, состав и область применения: | Изделия из натурального камня (песчаника), ТМ «Forward»: мозаика, плитка.
Состав: Натуральный камень (песчаник)
Область применения: Для внутренней и внешней отделки жилых и общественных зданий |
| 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация), адрес: | «Forward New Stone Age Industry Co., LTD» (Форвард Нью Стоун Аги Индастри Ко., ЛТД), адрес: Marketing Center №201, Cina Mosaic City, №9 Baota Road, Foshan City, Guangdong, China (Маркетинг центр №201, Чина Мозаик Сити, ул.Баота «9, г. Фошан, Гуангдонг, Китай) |
| 5. Наименование испытуемой продукции (образца, пробы): | Типовой представитель: Мозаика |
| 6. Дата получения образца на испытания: | 23 июня 2021 г. |
| 7. Дата проведения испытаний: | 23 -28 июня 2021 г. |
| 8. НД регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку: | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299. Глава 2. Раздел 11. «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества». |
| 9. Код образца (пробы): | . 07-69.389.07.01.Д-21 |


*Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения
Испытательного лабораторного центра
Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания*

Результаты испытаний

Контролируемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
<i>Типовой образец: Мозаика (материал - натуральный камень (песчаник))</i>			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг		244 ± 101	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		19 ± 14	
Активность 226Ra, Бк/кг		18 ± 12	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг	Не более 370	79 ± 47	

Примечание:

1. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения Испытательного лабораторного центра
2. Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания

Заведующий лабораторией	Д.А. Богомолов	Подпись	
--------------------------------	-----------------------	---------	---